



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38. Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

662971, г. Железнодорожск,
ул. Парковая, 20
(место составления акта)

27.10.2017

(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Енисейским управлением Ростехнадзора юридического лица
№ 11/250/2628-р/кр/2017**

По адресу/адресам: 662971, г. Железнодорожск, ул. Парковая, 20.

На основании распоряжений Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 2628-р/кр от 10.08.2017 была проведена плановая, выездная проверка в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Железнодорожский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», ИНН 2452011072 (далее – КГБУ СО «Железнодорожский дом-интернат»).

Срок проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. «02» октября 2017г. по 10 час. 00 мин. «27» октября 2017г.

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____
«__» _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 11.08.2017 вх.№ 173

Директор

КГБУ СО «Железнодорожский дом-интернат»

(подпись)

Л.К. Кармакова

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике – Осьмуха Константин Николаевич;

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике – Коваленко Павел Николаевич.

При проведении проверки присутствовали:

Директор – Кармакова Любовь Кузьминична.

Общие сведения

Полное наименование: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Сокращенное наименование: КГБУ СО «Железногорский дом-интернат».

Юр. адрес: 662971, г. Железногорск, ул. Парковая, 20.

Фкт. адрес: 662971, г. Железногорск, ул. Парковая, 20.

Контактные данные: тел. (3919) 72-03-53, 72-81-12, 75-16-49, <http://kgbu-dom-internat.edusite.su>, KGBU-dom-internat@mail.ru.

Форма собственности: Государственная.

Вид деятельности: Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

Реквизиты: ОГРН – 1022401405784; ИНН – 2452011072; КПП – 245201001

Руководство: **Директор – Кармакова Любовь Кузьминична**, действует на основании устава, утвержденного приказом министерства социальной политики Красноярского края от 03.12.2015 № 631-ОД, назначена на должность приказом от 11.02.2015 № 22-ЛС.

КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» находится в помещениях отдельно стоящего здания по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. Парковая, 20, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 05.03.2013 № 24-24-12/001/2007-667. Вид права – Оперативное управление.

Краткая характеристика обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности

Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 2017Т-296 от 09.03.2017;
Акт разграничения балансовой принадлежности: Приложение № 2 к контракту № 2017Т-296 от 09.03.2017;

Договор (государственный контракт) на водоснабжение: ВК № 3075/17 от 09.03.2017;
Акт разграничения балансовой принадлежности: Приложение № 4 к контракту ВК № 3075/17 от 09.03.2017;

Сведения об оснащённости приборами учета:

- Вода: ХВС: МТКІ-25, № 11609392; ГВС: ВСТ-15, № 56795949;

- Тепловая энергия: ТВ-7-04, № 16-044435.

Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:

- Вода: ХВС: Акт № б/н от 01.06.2017; ГВС: Акт № б/н от 12.10.2017;

- Тепловая энергия: Акт № б/н от 12.10.2017.

Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: Имеется;

Сведения об использовании иных видов энергетических ресурсов: ГСМ для автотранспорта;

Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: Утверждена от 18.08.2015;

Энергетическое обследование: Проведено, ноябрь, 2011;

Лицо, осуществляющее энергетическое обследование: ЗАО «Энерго-Сервисная Компания», свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию – СРО НП «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций»;

Энергетический паспорт: ЭП-Э-001-1656.

Электротехническая часть

Электроснабжение помещений осуществляется от сетей МП «Горэлектросеть», заключен договор на электроснабжение с ОАО «Красноярскэнергосбыт» №10380 от 09.03.2017г.

Установленная мощность нежилого помещения по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. Парковая, 20 – 110 кВт;

Электроснабжение нежилого помещения осуществляется по:

2КЛ-0,4кВ от руб.3,4 РУ-0,4кВ ТП-12 кабелем 2ААБЛу-1 (3x70) мм² L=160м до ВРУ-0,4кВ КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»;

Категория надежности электроснабжения II.

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП:

напряжением 6,10,110 кВ - нет;

напряжением 0,4 кВ - нет

Автономные источники электроснабжения отсутствуют.

Установлены приборы учета электроэнергии в ВРУ-0,4кВ КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

Отвественным за электрохозяйство приказом №43 от 01.06.2017г назначена заместитель директора Приступ Евгений Николаевич, проверка знаний по электробезопасности 27.09.2017г., присвоена группа III.

В ходе проведения проверки КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» выявлены нарушения обязательных требований устройства и эксплуатации электроустановок:


В ходе проведения проверки:


Выявлены Факты нарушения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами:

| N п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения |
|-------|--|--|---------------------------------------|
| 1 | Отсутствует запас калиброванных плавких вставок | п.2.2.16 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 | КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» |
| 2 | В помещении электрощитовой отсутствует огнетушитель | п.1.7.20 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 | КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» |
| 3 | В помещении электрощитовой отсутствует аптечка первой помощи | п.2.2.40 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 | КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 4 | В помещении пищеблока металлические столы и стелажы не имеют связи с сисетмой уравнивания потенциалов всех одновременно доступных прикосновению открытых проводящих частей | п.1.2.2 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6; п.1.7.83 "Правила устройства электроустановок" Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 205; | КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» |
| 5 | Группа по электробезопасности лиц назначенными ответственным за электрохозяйство и его заместителем не соответствует требованиям | п.1.2.7 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 | КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» |
| 6 | В подвальном помещении металлический короб кабельного канала не заземлен | п.1.7.76 "Правила устройства электроустановок" Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 205; | КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» |


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 27.10.2017.



П.Н. Коваленко
(подпись проверяющего)


Л.К. Кармакова
(подпись уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: Предписание № 10/250-Э от 27.10.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор
отдела по надзору в теплоэнергетике





К.Н. Осьмуха
(подпись)

Государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике


П.Н. Коваленко
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»


Л.К. Кармакова
(подпись)

27.10.2017

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр.Мира, 36, , г.Красноярск, 660049

Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru/ <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/250 – Э

27 октября 2017 г.

Законному представителю
Краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Железногорский дом-интернат для
граждан пожилого возраста и инвали-
дов»

662971, г. Железногорск, ул. Парковая,
20.

Мною, государственным инспектором отдела по надзору Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в электроэнергетике Коваленко Павлом Николаевичем, в период с 02.10.2017 г. по 27.10.2017 г., на основании распоряжения и.о.заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С.В. Тамбовцева от 10.08.2017г. №2628-р/кр, проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»), ОГРН – 1022401405784, ИНН – 2452011072, КПП – 245201001, юридический адрес: 662971, г. Железногорск, ул. Парковая, 20.

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, провер-

ки технического состояния и организации соблюдения на предприятии требований безопасности в электроэнергетике, зафиксированных в Акте проверки от 27.10.2017г. № 11/250/2628-р/кр/2017г., на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 №249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

| № п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения |
|-------|--|--|---------------------------|
| 1 | Отсутствует запас калиброванных плавких вставок | п.2.2.16 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 | 26.06.2018 |
| 2 | В помещении электрощитовой отсутствует огнетушитель | п.1.7.20 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 | Устранено в ходе проверки |
| 3 | В помещении электрощитовой отсутствует аптечка первой помощи | п.2.2.40 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 | 26.06.2018 |

| | | | |
|---|---|--|------------|
| 4 | В помещении пищеблока металлические столы и стелажы не имеют связи с сетью уравнивания потенциалов всех одновременно доступных прикосновению открытых проводящих частей стационарного электрооборудования и сторонних проводящих частей | п.1.2.2 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6; п.1.7.83 "Правила устройства электроустановок" Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 205; | 26.06.2018 |
| 5 | Группа по электробезопасности лиц назначенными ответственным за электрохозяйство и его заместителем не соответствует требованиям | п.1.2.7 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 | 26.06.2018 |
| 6 | В подвальном помещении металлический короб кабельного канала не заземлен | п.1.7.76 "Правила устройства электроустановок" Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 205; | 26.06.2018 |

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Предоставлять информацию о выполнении настоящего предписания необходимо в установленные сроки по форме:

| Всего мероприятий по предписанию № _____ от " ____ " _____ 2016г. | Не истек срок выполнения мероприятий | Не выполнено в срок | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| | | Всего мероприятий | № п. п. | Причины невыполнения |
| | | | | |

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен _____

(подпись)

Л.К. Кармакова


27.10.2017г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике _____



П.Н. Коваленко

(подпись)

Предписание на 2-х листах для исполнения получено:

Директор КГБУ СО
«Железногорский дом-интернат» _____

(подпись)

Л.К. Кармакова
М.П.

27.10.2017г.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.